

CZ

homematic IP

Podrobný návod k montáži a obsluze

Stmívací akční člen - zápusťná montáž



Homematic IP BDT

---

## Rozsah dodávky

Počet	Název
1 x	Homematic IP Nástěnný termostat se senzorem vlhkosti a spínaným výstupem 230V - zápuštná montáž
2 x	Šrouby 3,2 x 15 mm
2 x	Šrouby 3,2 x 25 mm
1 x	Návod k obsluze

Dokumentace © 2017 eQ-3 AG, Německo

Všechna práva vyhrazena. Překlad z originální verze v němčině. Žádná část této příručky nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována v jakékoli formě nebo šířena a upravována pomocí elektronických, mechanických či chemických metod.

Je možné, že tato příručka obsahuje typografické vady nebo tiskové chyby. Informace v tomto dokumentu jsou však pravidelně kontrolovány a v příštím vydání budou provedeny opravy. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby technické nebo tiskové povahy a jejich důsledky.

Všechny ochranné známky a vlastnická práva jsou uznány.

Změny v zájmu technického pokroku mohou být provedeny bez předchozího upozornění.

142688 SHe (WEB)

Verze 1.0 SHe (06/2022)

Veškerou technickou dokumentaci a aktualizace naleznete vždy na našich webových stránkách [www.safehome-matic.com](http://www.safehome-matic.com).

Dokument byl přeložen a vyhotoven společností SAFE HOME europe s.r.o.

Překlad z německého originálu.

Výrobce:







eQ-3 AG, Maiburger Straße 29, 26789 Leer, Germany

[www.eQ-3.de](http://www.eQ-3.de) | [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com)

Distributor:

SAFE HOME europe s.r.o., Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov

[www.safe-home.eu](http://www.safe-home.eu) | [www.safehome-matic.com](http://www.safehome-matic.com)



---

## OBSAH

1	Poznámky k návodu	2
2	Varování před nebezpečím	2
3	Popis a funkce přístroje	3
4	Všeobecné informace o systému	3
5	Adaptéry pro kryty ostatních výrobců	3
6	Zprovoznění	4
6.1	Pokyny k instalaci	5
6.2	Montáž	5
6.3	Zaučení	5
7	Chybová hlášení	6
7.1	Příkaz nebyl potvrzen	5
7.2	Pracovní cyklus	5
7.3	Chybové kódy a sekvence blikání LED	5
8	Obnovení továrního nastavení	9
9	Údržba a čištění	10
10	Všeobecné informace k bezdrátovému provozu	10
11	Technické údaje	10

### 1 Poznámky k návodu

Před zprovozněním Vašeho přístroje Homematic IP si pečlivě pročtete tento návod. Dobře jej uschovejte pro možné pozdější použití. Pokud přístroj přenecháte k používání jiným osobám, předejte jim i tento návod.

#### Symbyly použité v návodu:



**POZOR!**  
Hrozí nebezpečí.



**UPOZORNĚNÍ**  
Tento odstavec obsahuje důležité doplňkové informace.

## 2 Varování před nebezpečím



V případě škody na majetku nebo zranění osob způsobených nesprávným zacházením nebo nedodržáním varování před nebezpečím nepřebíráme žádnou odpovědnost. V takových případech pozbývá nárok na reklamaci platnost!



Přístroj sami nikdy nerozebírejte. Neobsahuje žádné součásti, jejichž údržba by vyžadovala rozebrání ze strany uživatele. V případě závady nechte přístroj zkontrolovat odborníkem autorizovaného servisu.



Nepoužívejte přístroj, pokud se na něm vyskytuje jakékoliv vnější viditelné poškození, např. krytu, ovládacích prvků nebo pokud přístroj vykazuje poruchu. V případě pochybností jej nechte zkontrolovat odborným pracovníkem autorizovaného servisu.



Z bezpečnostních a homologačních důvodů (CE) není dovoleno neoprávněně zasahovat do přístroje nebo v něm provádět jakékoliv úpravy.



Přístroj provozujte pouze v interiéru a chraňte jej před vlhkostí, vibracemi, trvalým slunečním zářením nebo jiným zdrojem tepla, nadměrným chladem a jakýmkoliv mechanickým namáháním.



Tento přístroj není hračka, nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Nenechávejte hlásci ležet bez dozoru! Obalový materiál; plastové fólie/sáčky, polystyrenové části, atd. mohou být pro děti jako hračky nebezpečné.



Nevystavujte baterie a přístroj nadměrnému teplu jako je sluneční svit, oheň apod. Baterie nevhazujte do ohně. Je zde nebezpečí výbuchu!



Přístroj čistěte suchým lněným hadříkem, který můžete v případě silného znečištění mírně navlhčit. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala vlhkost.



Jakékoli jiné použití přístroje než to, které je popsáno v tomto návodu k obsluze, je v rozporu s jeho určením, a vede k vyloučení záruky a odpovědnosti. To platí i pro konverze a úpravy. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití.



Přístroj je určený výhradně pro použití ve vnitřních prostorech.



Zařízení lze použít pouze pro pevné instalace a musí být v rámci pevné instalace bezpečně zafixováno.



Akční člen je součástí stavební instalace. Během plánování a montáže musí být dodržovány normy a směrnice dané země. Přístroj smí být provozován pouze v síti střídavého napětí 230 V/50 Hz. Práce v síti 230 V smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář (podle VDE 0100). Přitom musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy. Aby při práci se zařízením nedošlo k úrazu elektrickým proudem, odpojte zařízení od elektrické sítě (vypněte jistič). Nedodržení montážních pokynů může způsobit požár nebo jiné nebezpečí.



Při připojování ke svorkám zařízení dodržujte předepsané typy a průřezy kabelů.



Zátěž připojená k výstupu relé musí mít dostatečnou izolaci.



Před připojením zátěže respektujte technické údaje, zejména maximální povolené zatížení relé a typ připojované zátěže. Všechny specifikace zatížení se vztahují k odporové zátěži. Akční člen zatěžujte pouze do stanoveného limitu výkonu.



Přetížení může vést ke zničení zařízení, k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Před připojením akčního členu je nutné vypnout jistič v rozvodné skříni.



Při provozu se světelnými zdroji LED pro 230 V je třeba respektovat, že mnoho z nich má v důsledku velmi nízkého odběru proudu při vypnutí tendenci problíkávat.



Smí se používat pouze stmívatelné LED světelné zdroje pro 230 V. Použití nestmívatelných 230 V LED světelných zdrojů může zničit zařízení a/nebo svítidlo.



Stmívací akční člen obsahuje tepelnou ochranu. Berte prosím na vědomí, že v případě jeho přehřátí budou spotřebiče vypnuty.



Při provozu s elektronickými transformátory používejte pouze transformátory, které splňují požadavky podle DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30, část 1) a DIN EN 61047 (VDE 0712-25, část 2).



Stmívací akční člen je určen výhradně pro klasické žárovky, halogenové vysokonapěťové žárovky, halogenové nízkonapěťové žárovky s elektronickými transformátory a stmívatelné LED žárovky! Ke stmívacímu akčnímu členu připojujte pouze odporové a kapacitní zátěže světelných zdrojů a ne televize, počítače, motory atd.



Aby se předešlo kolísání jasu, je zařízení schopné rozpoznat zvlnění řídicích signálů. Přesto nelze zcela vyloučit krátkodobé blikání světelných zdrojů v důsledku zvlnění řídicích signálů.

### 3 Popis a funkce přístroje

Stmívací akční člen Homematic IP pro zápusťnou montáž je vhodný k použití s kryty předních výrobců. Po instalaci stmívá, zapíná a vypíná připojené světelné zdroje.

Stmívací akční člen umožňuje pohodlné ovládání připojených světel pomocí tlačítek krytu akčního členu, dálkového ovladače nebo prostřednictvím aplikace Homematic IP.

Při ovládání tlačítky krytu akčního členu se krátkým stiskem spotřebič zapne nebo vypne. Chcete-li ztlumit jas svítidla, podržte tlačítko a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného jasu.

Adaptéry pro různé kryty umožňují výměnu běžných vypínačů předních výrobců za inteligentní akční členy Homematic IP. Využitím stávajících nebo plánovaných vypínačů a kabelových rozvodů se náročnost instalace snižuje na minimum.

Design, barva a povrchová úprava již nainstalovaných vypínačů zůstává beze změny, protože stávající rámečky a kryty kolébkových vypínačů lze i nadále používat.

Stmívací akční člen umožňuje stmívání

- klasických žárovek,
- halogenových vysokonapěťových žárovek,
- halogenových nízkonapěťových žárovek s elektronickým transformátorem,
- stmívatelných úsporných žárovek (1) a
- stmívatelných LED žárovek (2).

(1) Použitelný rozsah stmívání je obvykle velmi omezený.

(2) Nelze zaručit správnou funkci stmívání u všech typů LED svítidel.

### Popis přístroje (viz. Obr. 1):

- A Systémové tlačítko (Zaučovací tlačítko a LED)
- B Připojovací svorka pro N (nula)
- C Připojovací svorka pro L ↑ (fáze)
- D Připojovací svorka pro zátěž ↓ (fáze zátěže)

### Přehled instalace (viz. Obr. 2)

## 4 Všeobecné informace o systému

Toto zařízení je součástí systému inteligentní domácnosti Homematic IP a komunikuje prostřednictvím bezdrátového protokolu HmIP. Všechna zařízení Homematic IP lze pohodlně a individuálně konfigurovat prostřednictvím chytrého telefonu v aplikaci Homematic IP. Případně máte možnost připojit zařízení Homematic IP přes centrální jednotku CCU2/CCU3 nebo ve spojení s mnoha dalšími partnerskými řešeními.

Další informace o rozsahu funkcí v rámci systému Homematic IP v kombinaci s dalšími komponentami naleznete v uživatelské příručce Homematic IP.

Všechny technické dokumenty a aktualizace jsou vždy k dispozici na adrese:


[www.safehome-matic.com](http://www.safehome-matic.com) nebo [www.eQ-3.de](http://www.eQ-3.de).

## 5 Adaptéry pro kryty ostatních výrobců

Pro dosažení kompatibility s co největším počtem výrobců a usnadnění integrace do různých designů jsou jako příslušenství k dispozici následující adaptéry. Ve výjimečných případech, pokud se kryty kolébkových vypínačů nebo rámečky od různých výrobců konstrukčně příliš liší, je nutné provést jejich úpravu.


\*) Je potřebná úprava kolébkových krytů.

\*\*\*) Je potřebná úprava rámečků.




### Adapter pro Meriten (M) System M

Atelier M  
1-M  
M-Plan  
M-Plan Echtglas  
M-Smart  
M-ARC  
M-Star\*)  
Atelier-Basis\*)  
M1 Basis




### Adapter pro Kopp (K)\* \*\*)

Alaska  
Athenis  
Ambiente  
Europa  
Paris (Objekt HK 05)  
Milano  
Rivo




### Adapter pro Berker (B1)

Arsys  
K1




### Adapter pro Gira-(GD)

Standard




### Adapter pro Berker (B2)

S1  
Modul 2  
B1  
B3  
B7  
Q1




### Adapter pro Jung (J2)\*)

A 500  
A creation  
A plus  
AS 500  
AS universal




### Adapter pro Jung (J1)\*)

LS 990  
LS design  
LS plus  
CD 500  
CD universal  
CD plus




### Adapter pro Gira 55 (G)

System 55  
Standard 55  
E2  
Event  
Espirit



### Adapter pro Busch-Jaeger (BJ)

Duro 2000® SI/SI  
Linear  
Reflex SI/SI Linear  
carat®  
future® linear  
solo®  
Busch® axcent,  
alpha



### Adapter pro düwi / Popp (D)\*\*)

Architaste  
Arcada  
Trend  
Standard Quadro  
(Plus2000)  
EverLuxe (Forever)  
ProLuxe (Quadro)  
PrimaLuxe



## 6 Zprovoznění

### 6.1 Pokyny k instalaci



**Než začnete se zaučením, přečtěte si prosím pozorně tuto část návodu.**



Před instalací si poznamenejte číslo přístroje (SGTIN), umístěné na přístroji (SGTIN) a místo instalace, abyste mohli přístroj pak snadněji přiřadit.

Alternativně je číslo přístroje rovněž uvedeno na přiložené nálepce s QR kódem.



**Poznámka! Instalace pouze osobami s příslušnými elektrotechnickými znalostmi a zkušenostmi! Poradte se s elektrikářem!**

Montáž vyžaduje odbornou znalost následujícího:

Platných „5 bezpečnostních pravidel“:

- Odpojte; zajistěte proti opětovnému připojení; zkontrolujte, že přístroj není pod napětím; uzemněte a zkratujte; zakryjte nebo izolujte sousední komponenty pod napětím;
- Výběr vhodného nářadí, měřicích přístrojů a v případě potřeby osobních ochranných prostředků;
- Vyhodnocení výsledků měření;
- Výběr elektroinstalačního materiálu pro zajištění podmínek k odpojení;
- Typ ochrany IP;
- Montáž elektroinstalačního materiálu;
- Typ napájecí sítě (soustava TN, soustava IT, soustava TT) a z toho vyplývající podmínky připojení (klasické uzemnění, ochranné uzemnění, potřebná dodatečná opatření atd.).

Nesprávná instalace ohrožuje:

- váš vlastní život
- život uživatelů elektrického zařízení



Při nesprávné instalaci hrozí vážné poškození majetku, např. požárem. Riskujete, že ponese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku.



Instalaci lze provádět pouze v běžně dostupných zápusťných podomítkových krabicích (přístrojové krabice) podle normy DIN 49073-1.



Zařízení lze provozovat pouze s adaptérem a osazeným příslušným krytem vypínače. Kryt vypínače smí být odstraněn pouze při konfiguraci zařízení.




Při instalaci dodržujte bezpečnostní pokyny podle kapitoly "2 Varování před nebezpečím"

Schválené průřezy kabelů pro připojení k nástěnnému termostatu

Pevný kabel (mm <sup>2</sup> )	Ohebný kabel s koncovkou a bez
0,75-1,50	0,75-1,50

## 6.2 Montáž

Stmívací akční člen můžete použít ve stmívacím obvodu (viz Obr. 3).  
Při montáži stmívacího akčního členu postupujte následovně:

- Krok 1 Vypněte jistič příslušného elektrického obvodu.
- Krok 2 Pokud je to nutné, vyjměte kryt příslušného stávajícího vypínače z rámečku. Poté vytáhněte rámeček spolu s upínacím držákem z vypínače. Držák může být v závislosti na výrobci průhledný, šedý nebo černý a fixuje rámeček na vypínači. Pro usnadnění demontáže lze použít plochý špičatý předmět, např. plochý šroubovák.
- 
- Krok 3 Uvolněte vodiče a případně vyjměte stávající vypínač.
- Krok 4 Připojte fázový vodič světelného zdroje na přípojovací svorku (D).
- Krok 5 Připojte fázový vodič na přípojovací svorku L (C).
- Krok 6 Připojte nulový vodič na přípojovací svorku N (B).
- Krok 7 Připojte nulový vodič světelného zdroje k nulovému vodiči daného obvodu domácí instalace.
- Krok 8 Připevněte stmívací akční člen ke krabici pro zápusťnou montáž pomocí šroubů. Berte prosím na vědomí, že systémové tlačítko (A) akčního členu musí být vlevo nahoře.
- Krok 9 Připevněte adaptér ke kolébkovému krytu (viz. obr. 4).
- Krok 10 Připojte kolébkový kryt včetně adaptéru přes rámeček na akční člen. Umístěte adaptér tak, aby obě pružinové západky pasovaly do otvorů (viz obr. 5).
- Krok 11 Opět zapněte jistič.
- Krok 12 Nyní se může stmívací akční člen připojit k Centrální jednotce Homematic IP (viz. „6.3 Zaučení“).

## 6.3 Zaučení



Než začnete s procesem zaučení, přečtěte si pozorně tuto část návodu.



Nejprve nastavte Centrální jednotku Homematic IP prostřednictvím aplikace Homematic IP, aby bylo možné v systému Homematic IP používat další zařízení. Podrobné informace o této problematice naleznete v návodu k obsluze Centrální jednotky.



Zařízení můžete připojit jak k Centrální jednotce, tak k Řídící jednotce CCU2/CCU3 Homematic IP. Další informace naleznete v uživatelské příručce Homematic IP dostupné na [www.safehome-matic.com](http://www.safehome-matic.com).

Aby bylo možné akční člen integrovat do Vašeho systému a umožnit mu komunikaci s ostatními zařízeními Homematic IP, musí být nejprve zaučen k Centrální jednotce Homematic IP.

Při zaučení akčního členu postupujte následovně:

- Otevřete aplikaci Homematic IP ve svém chytrém telefonu.
- Vybte položku nabídky „Zaučit přístroj“.
- Po instalaci (připojení napájení) je režim zaučení aktivní po dobu 3 minut.



Pokud tato doba již uplynula, můžete zaučovací režim spustit ručně na další 3 minuty tak, že sejmete kolébkový kryt a krátce stisknete systémové tlačítko (A) (viz obr. 6).

- Zařízení se automaticky zobrazí v aplikaci Homematic IP.
- Pro potvrzení zadejte v aplikaci poslední čtyři znaky čísla zařízení (SGTIN) nebo naskenujte QR kód. Číslo zařízení najdete na nálepce, která je součástí balení nebo přímo na zařízení.
- Vyčkejte na dokončení procesu zaučení.
- Jako potvrzení úspěšného procesu zaučení se LED dioda rozsvítí zeleně. Zařízení je nyní připraveno k použití.
- Pokud kontrolka LED svítí červeně, opakujte postup.
- Vyberte, ve kterých aplikacích (např. světlo a/nebo zabezpečení) chcete zařízení používat.
- V aplikaci přiřadte zařízení název a přiřadte ho k místnosti.

## 7 Chybová hlášení

### 7.1 Příkaz nebyl potvrzen

Pokud alespoň jeden přijímač (Centrální jednotka) v síti nepotvrdí provedení příkazu, rozsvítí se LED indikátor (A) červeně na znamení chybného přenosu. Důvodem chybného přenosu může být rádiové rušení (viz. „10 Obecné informace o bezdrátovém provozu“).

Chybný přenos může mít následující příčiny:

- Přijímač není v dosahu
- Přijímač nemůže provést příkaz (výpadek spotřebiče, mechanické zablokování atd.)
- Vadný přijímač

### 7.2 Pracovní cyklus

Pracovní cyklus popisuje zákonem regulovaná omezení přenosové doby zařízení v pásmu 868 MHz. Cílem této normy je zajistit funkci všech zařízení, pracujících v pásmu 868 MHz. V námi používaném frekvenčním rozsahu 868 MHz je maximální doba přenosu jakéhokoli zařízení 1 % z hodiny (tj. 36 sekund za hodinu). Jakmile zařízení dosáhnou tohoto stanoveného limitu, nemohou dále vysílat, dokud tato předepsaná lhůta neuplyne. Všechna zařízení Homematic IP jsou vyvíjena a vyráběna v souladu s touto stanovenou normou.

Při běžném provozu obvykle zařízení nedosahují tohoto limitu pracovního cyklu. Individuální výjimkou může být větší počet programovaných úkonů, které jsou náročné na rádiové vysílání v průběhu zprovoznění nebo při počáteční integraci do systému. Překročení limitu pracovního cyklu je signalizováno trvalým rozsvícením červeného LED indikátoru (A) stavu s následkem dočasné nefunkčnosti zařízení.

Po krátké době (max. 1 hodina) dojde automaticky k obnovení všech funkcí zařízení.

### 7.3 Chybové kódy a sekvence blikání LED

Chybové LED	Význam	Řešení
Krátké oranžové blikání LED	Rádiový přenos/pokus o vysílání/přenos dat	Vyčkejte na dokončení přenosu.
1x dlouhé zelené rozsvícení LED	Proces potvrzen	Můžete pokračovat v činnosti.

Krátké oranžové blikání LED (každých 10 vteřin)	Je aktivován proces za- učení (spárování)	Zadejte poslední 4 znaky čísla přístroje pro potvrzení (viz. „6.3 Zaučení“).
1x dlouhé červené rozsvícení LED	Proces se nezdařil nebo byl dosažen li- mit pracovního cyklu	Opakujte proces (viz. „7.1 Příkaz nebyl po- tvrzen“ nebo „7.2 Pracovní cyklus“).
6x dlouhé červené blikání LED	Zařízení má poruchu	Postupujte podle pokynů ve Vaší aplikaci, kontaktujte svého prodejce nebo technic- kou podporu.
1x oranžové a 1x ze- lené rozsvícení LED	Indikace testu	Jakmile testovací světla zhasnou, může- te pokračovat.

Technické změny jsou vyhrazeny.

## 8 Obnovení továrního nastavení



V případě potřeby lze zařízení uvést zpět do továrního nastavení.  
V takovém případě však dojde ke ztrátě všech nastavení zařízení.

Při obnovení továrního nastavení nástěnného termostatu postupujte takto:

- Sejměte kolébkový kryt vypínače.
- Stiskněte špičatým nástrojem (např. perem) systémové tlačítko (A) po dobu 4 sekund a držte ho stisknuté, dokud LED indikátor nezačne v krátkých intervalech oranžově blikat (viz. obr. 6).
- Uvolněte systémové tlačítko.
- Znovu stiskněte na 4 sekundy systémové tlačítko, dokud se nerozsvítí LED dioda zeleně.
- Uvolněte stisknuté systémové tlačítko a tím bude proces obnovení továrního nastavení dokončen.

Zařízení nyní provede restart.

## 9 Údržba a čištění



Zařízení nevyžaduje z Vaší strany žádnou péči, až na případnou výměnu baterií. Údržbu nebo opravu svěřte specializovanému odborníkovi.

Zařízení čistěte suchou, měkkou, čistou utěrkou, která nepouští vlákna. V případě silného znečištění ji lze mírně navlhčit vlažnou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, protože mohou poškodit plastový kryt a označení přístroje.

## 10 Obecné informace k bezdrátovému provozu

Rádiový přenos probíhá na nevyhrazené přenosové cestě, což je důvod, proč nelze zcela vyloučit náhodné rušení. Příčinou rušení mohou být vlivy jako je spínání elektromotorů nebo provoz vadných elektrických spotřebičů.



Rádiový dosah v budovách se může značně lišit od dosahu ve volném prostoru. Kromě vysílacího výkonu a vlastností jednotlivých přijímačů mohou hrát důležitou roli rovněž vlivy okolního prostředí, jako je vlhkost vzduchu nebo stavební a konstrukční skutečnosti daného místa.

Společnost eQ-3 AG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG. Úplné znění Prohlášení o shodě naleznete na [www.safehome-matic.com](http://www.safehome-matic.com) nebo [www.eQ-3.de](http://www.eQ-3.de).

## 11 Technické údaje

<b>Zkratka zařízení:</b>	<b>HmIP-BDT</b>
Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Proudový odběr:	0,35 A
Minimální spínací výkon:	3 VA
Maximální spínací výkon:	80 VA
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	0,4 W
Metoda stmívání:	elektronická (režim řízení sestupné hrany)
Druh zátěže:	odporová a kapacitní zátěž
Typ a průřez kabelu:	pevný a ohebný kabel, 0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup>
Montáž:	Pouze do zápusných elektroinstalačních krabic podle DIN 49073-1
Stupeň krytí:	IP20
Třída ochrany:	II
Ochrana zařízení:	ochrana proti přetížení a přehřátí
Provozní teplota:	5 až 35 °C
Rozměry (ŠxVxH):	71 x 71 x 37 mm
Hmotnost:	47 g
Radiofrekvenční pásmo:	868,0 - 868,6 MHz; 869,4 - 868,65 MHz
Max. vysílací výkon:	10 dBm
Kategorie přijímače:	SRD kategorie 2
Typický dosah RF signálu (v otevřeném prostoru):	270 m
Pracovní cyklus:	<1 % za hod / <10 % za hod.

Technické změny vyhrazeny.

### Pokyny k likvidaci



Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu! Elektronická zařízení musí být zlikvidována v souladu s předpisy o nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem prostřednictvím místních sběrných míst pro elektronický odpad.

### Oznámení o shodě



Označení CE je volně prodejné označení, které je určeno výhradně úřadům a nezahrnuje žádnou garanci vlastností.



Máte-li jakékoli technické dotazy ohledně přístroje, obraťte se na naši technickou podporu nebo našeho specializovaného prodejce.